



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3080/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Aumüller Aumatic GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Niemcy**

stwierdza, że wyrób: **Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy FTA 600 R S12, FTA 600 DF S12, FTA 600 GF S12**

produkowany przez: **Aumüller Aumatic GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Niemcy**

w zakładzie produkcyjnym: **Aumüller Aumatic GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Niemcy**

spełnia wymagania: **pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3963/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 21/BA/17 z dnia 04.08.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3080/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa:

od **20.12.2017 r.**

do **19.12.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 20 grudnia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3080/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
– siłownik liniowy FTA 600 R S12 24V, FTA 600 DF S12 24V, FTA 600 GF S12 24V**

Odmiana:	FTA 600 R S12 24V	FTA 600 DF S12 24V	FTA 600 GF S12 24V
Typ:	B - do systemów oddymiania i przewietrzania		
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC		
Pobór prądu:	1,2 A		
Kąt otwarcia:	0 ÷ 93°		
Siła otwierania / zamykania:	600 N		
Szybkość otwierania / zamykania:	ok. 2°/sek		
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C		
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak		
Wyzwalacz termiczny:	nie		
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C		
Wymiary:	421 x 56 x 40 [mm]		
Materiał obudowy:	metal		
Masa:	3000 g		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 20 grudnia 2017 r.